



EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: HEINRICH NOTSTROM - ANLAGEN
Emil - Kretschmar - Str. 14
D - 09355 Gersdorf

Produkt: Typ: **AW6ZLL-5 Lux-24**
Rettungszeichenleuchte mit 2 getrennten Einspeisungen für Piktogramm und Lichtaustritt nach unten, zur Ausleuchtung von Brandschutz- und 1.Hilfe - Einrichtungen, zum Anschluss an LLS24 - Zentralbatterieanlagen

Erklärung: Hiermit erklären wir, dass die oben bezeichnete Leuchte allen einschlägigen Bestimmungen und harmonisierten EG - Rechtsvorschriften entspricht.

Diese sind: die Niederspannungsrichtlinie,
die RoHS - Richtlinie und
die EMV - Richtlinie.

Die genannte Leuchte erfüllt u. a. folgende gültige Normen:

- | | |
|---------------------|--|
| - DIN EN 60598-1 | Leuchten, allgemeine Forderungen, |
| - DIN EN 60598-2-22 | Leuchten für Notbeleuchtung, |
| - DIN EN ISO 7010 | Graphische Symbole
Sicherheitsfarben und
Sicherheitszeichen, |
| - DIN ISO 3864 | Graphische Symbole
Gestaltungsgrundlagen, |
| - DIN 4844-1 | Graphische Symbole
Erkennungsweiten und |
| - DIN 4844-2 | Graphische Symbole
Sicherheitszeichen. |

Ein firmeninternes QS - System garantiert die normenkonforme Fertigung und Auslieferung.

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift!

Tobias Heinrich
Firmeninhaber

Gersdorf, den 02.01.2021